

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
«ДЕТСКИЙ САД № 1 ИМ. Э.С-Э.
МАНЦИГОВОЙ С. ГУРЖИ - МОХК
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ИНСТРУКЦИЯ

09.01.2024 № ПБ - 07

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

А.Б-Э.Халаева

09.01.2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель ППО

Т.М.Алегераева

09.01.2024 г.

**по пожарной безопасности при
проведении новогодних
мероприятий в МБДОУ**

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в ДОУ (детском саду) разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями на 21 мая 2021 года, Федеральным законом от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 14 июля 2022 года; требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 14 июля 2022 года; Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», действующим с 1 марта 2022 года.

1.2. Данная инструкция по пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в ДОУ устанавливает требования к подготовке помещений детского сада и непосредственному проведению новогодних праздников (утренников), а также обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность, и сотрудников дошкольного образовательного учреждения в случае возникновения пожара.

1.3. Данная инструкция по пожарной безопасности является обязательной для исполнения всеми работниками ДОУ, задействованными при проведении новогодних праздников в дошкольном образовательном учреждении.

1.4. При проведении новогодних мероприятий (праздников и утренников) должно быть организовано дежурство в зале дошкольной образовательной организации ответственных лиц, а также членов добровольных пожарных формирований.

1.5. Лица, которые виновны в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции по пожарной безопасности при проведении новогодних утренников в ДОУ (детском саду) несут уголовную, административную,

дисциплинарную, либо иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность и эвакуацию в случае пожара при проведении новогодних мероприятий

2.1. Ответственным за пожарную безопасность при проведении новогодних праздничных мероприятий и утренников в ДОУ является заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (завхоз).

2.2. Ответственный за пожарную безопасность при проведении новогодних мероприятий (праздников и утренников) обязан всеми силами обеспечить соблюдение в дошкольном образовательном заведении требований пожарной безопасности при проведении утренников «Новогодняя елка».

2.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан строго соблюдать все требования инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в ДОУ, знать план эвакуации и порядок действий при возникновении пожара.

2.4. Ответственный за пожарную безопасность отвечает:

за проведение целевого инструктажа с воспитателями групп, сотрудниками ДОУ, приглашенными на мероприятия артистами перед проведением утренника «Новогодняя елка» о необходимых действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди детей и присутствующих зрителей;

за подготовку помещения детского сада в соответствии с установленными нормами правилами и настоящей инструкцией к проведению утренника в дошкольной образовательной организации.

за правильную установку новогодней елки в помещении;

за соответствие украшения новогодней елки правилам ППР в Российской Федерации.

2.5. Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении новогодних праздничных мероприятий обязан:

лично присутствовать при проведении всех утренников «Новогодняя елка» в детском саду;

перед проведением праздничного мероприятия проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, которые находятся в помещении для проведения утренника, работу всех систем пожарной сигнализации и управления экстренной эвакуацией при пожаре;

проверить наличие и исправное функционирование телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны;

проверить пути для эвакуации и выходы из детского сада;

проверить наличие сертификата на применяемые гирлянды и прочую иллюминацию;

проверить исправность гирлянд, целостность проводов и ламп;

при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (появлении нагрева и повреждений изоляции проводов, искрение и так далее) они должны быть заменены.

3. Требования к подготовке помещения и проведению новогоднего утренника

3.1. Для зданий IV и V степеней огнестойкости допускается использовать для проведения Новогодних елок только в тех помещениях, которые расположены на первом и втором этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на первом этаже.

3.2. Помещения для проведения утренника должны иметь как минимум два эвакуационных выхода.

3.3. В помещении не должно быть на окнах закрытых решеток.

3.4. Мероприятия у елки должны проходить с соблюдением инструкции по пожарной безопасности при проведении новогодних утренников в ДООУ (детском саду) и только в светлое время суток.

3.5. В помещении обязательно должна иметься телефонная связь.

3.6. Рядом с телефоном непременно должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

3.7. В помещении в обязательном порядке должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала (асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок размером не менее 1х1 м).

3.8. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

3.9. Для выдачи подарков в помещении определены соответствующие места, которые расположены в стороне от основных выходов.

3.10. Категорически запрещается:

украшать елку (в том числе обкладывать подставку) и ветки марлей и ватой, которые не пропитаны огнезащитными составами, использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

применять бенгальские огни для иллюминации елки, а так же открытый огонь и зажженные свечи;

использовать для украшения елки иллюминацию без сертификата соответствия;

подключать гирлянды с применением удлинителя;

полностью выключать свет в помещении ДООУ во время спектаклей или представлений;

участие в празднике елки детей и взрослых, которые одеты в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных специальными огнезащитными составами;

уменьшать ширину проходов между рядами, а также устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

полностью выключать освещение в помещении во время проведения утренника;

допускать заполнение помещений дошкольной образовательной организации людьми сверх установленной нормы;

при проведении утренника находиться в дверных проемах эвакуационных выходов;

применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и так далее), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые способны вызвать загорание.

4. Обязанности и действия сотрудников ДООУ при пожаре на новогоднем утреннике

4.1. В случае возникновения пожара, действия работников дошкольного образовательного учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и спасение.

4.2. При загорании одежды на участнике праздника нельзя позволять ему бежать, необходимо незамедлительно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя.

4.3. Действия воспитателей детского сада во время пожара:

при возникновении пожара или загорания при проведении утренника в ДООУ первыми из помещения необходимо эвакуировать детей;

исключите условия, которые способствуют возникновению паники, для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации;

воспитателям группы следует быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения дошкольного образовательного заведения в безопасное место;

проводить эвакуацию группы детей необходимо не менее двум взрослым, один - впереди группы, второй замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от основной группы;

при задымлении помещения ДООУ скажите детям пригнуться и выводите так;

при выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения дальнейшего распространения дыма и огня;

если на утреннике в детском саду присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации детей.

держите ситуацию под контролем, помните, что безопасность детей находится в Ваших руках;

после того, как дети эвакуированы с вами в безопасное место, обязательно сверьтесь по списку все ли дети на месте;

в случае необходимости вызовите «скорую помощь» по телефону 103;

доложите заведующему дошкольным образовательным учреждением о том, что все дети находятся с вами в безопасности.

4.4. Действия при пожаре дежурного по мероприятию, ответственного за пожарную безопасность:

при обнаружении пожара, загорания или их признаков (задымления, запаха гари, тления и так далее) ответственный дежурный по праздничному мероприятию (утреннику), работник детского сада обязан остановить проведение праздника;

экстренно оповестить о пожаре всех находящихся в помещении людей, подав сигнал голосом, далее при помощи кнопки оповещения произвести оповещение всех находящихся в детском саду людей;

немедленно осуществить вызов пожарной охраны по телефону 101 (Единая служба спасения - 112);

сообщить диспетчеру пожарной охраны свою фамилию, имя и отчество, адрес детского дошкольного учреждения, место возникновения пожара и что именно горит;

не прерывайте телефонный разговор первыми, возможно у диспетчера возникнут дополнительные вопросы;

приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами огнетушения;

если вы видите, что не сможете самостоятельно при помощи огнетушителя, пожарного крана или других средств пожаротушения потушить пожар, никогда не переоценивайте свои силы;

первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, без промедления приступайте к помощи воспитателям ДООУ по эвакуации детей.

4.5. Действия после проведения эвакуации:

после того, как из всех доступных помещений детского сада дети эвакуированы и находятся в местах сбора, необходимо сообщить руководителю тушения пожара, заведующему, в какие помещения не удалось пройти из-за сильного задымления или огня, и сколько человек там находится, указать пути к этим помещениям, а также окна этих помещений;

в случае отсутствия кого-либо по спискам, срочно сообщить руководителю тушения пожара, из каких помещений ДООУ отсутствуют люди;

сообщить, по какому пути проходила эвакуация из дошкольной образовательной организации для поиска оставших людей сотрудниками пожарной охраны.

5. Требования пожарной безопасности по окончании новогоднего праздника

По окончании новогоднего мероприятия в ДООУ необходимо:

5.1. Выключить свет и обесточить все электрооборудование в зале (помещении).

5.2. Разместить в специально отведенное место инвентарь и оборудование.

5.3. Провести тщательное проветривание помещения и влажную уборку.

5.4. Удостовериться в противопожарном состоянии помещения, закрыть все окна, форточки, фрамуги, выключить вентиляцию.

5.5. Провести демонтаж новогодней елки не позднее следующего дня после окончания новогоднего мероприятия (утренника) в дошкольном образовательном учреждении.